

设计更改通知单

表QES8—B02—6—1

编号W2020017

建字第10号

发送至海翼地产（三明）有限公司

工程名称	海翼·文璟院—地下室			建筑专业																																				
				地下室部分																																				
更改原因:	设计优化			<div>福建省工程勘察设计图纸专用章 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 范围: 建筑工程 资质等级: 甲级 证号: A235003720 有效期至: 2024年11月06日</div>																																				
原图号:	AD-13																																							
更改内容:																																								
<p>根据“闽人防办[2018]56号”文第2点：二等人员掩蔽单元当建筑面积大于1500㎡(含1500㎡)时，掩蔽面积应按不小于建筑面积70%计取。将原各个防护单元的掩蔽面积设计取值相应调整为70%，相应变更如下表：</p> <table><thead><tr><th>防护单元</th><th>原人防建筑面积</th><th>原有效面积</th><th>原掩蔽面积</th><th>修改后的掩蔽面积</th></tr></thead><tbody><tr><td>防护单元一</td><td>1747.00</td><td>1643.300</td><td>1266.300</td><td>1222.900</td></tr><tr><td>防护单元二</td><td>1474.200</td><td>1236.300</td><td>1100.000</td><td>1031.940</td></tr><tr><td>防护单元三</td><td>1934.810</td><td>1749.540</td><td>1450.000</td><td>1354.367</td></tr><tr><td>防护单元四</td><td>1852.00</td><td>1581.750</td><td>1415.180</td><td>1296.400</td></tr><tr><td>人防电站</td><td>168.400</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>合计</td><td>7176.410</td><td>6210.890</td><td>5231.480</td><td>4905.607</td></tr></tbody></table>						防护单元	原人防建筑面积	原有效面积	原掩蔽面积	修改后的掩蔽面积	防护单元一	1747.00	1643.300	1266.300	1222.900	防护单元二	1474.200	1236.300	1100.000	1031.940	防护单元三	1934.810	1749.540	1450.000	1354.367	防护单元四	1852.00	1581.750	1415.180	1296.400	人防电站	168.400	/	/	/	合计	7176.410	6210.890	5231.480	4905.607
防护单元	原人防建筑面积	原有效面积	原掩蔽面积	修改后的掩蔽面积																																				
防护单元一	1747.00	1643.300	1266.300	1222.900																																				
防护单元二	1474.200	1236.300	1100.000	1031.940																																				
防护单元三	1934.810	1749.540	1450.000	1354.367																																				
防护单元四	1852.00	1581.750	1415.180	1296.400																																				
人防电站	168.400	/	/	/																																				
合计	7176.410	6210.890	5231.480	4905.607																																				
设计	林强	校核	黄颖森	专业会签																																				
审查	蔡侃	核定		项目负责人	程碧																																			